



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-802; E-mail: gochshm@guhmao.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-839; E-mail: gpnugps@guhmao.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму)

проспект Нефтяников, 3, город Когалым, 628483; телефон: +7 (34667) 4-41-81; E-mail: nadzorgpn@mail.ru

Предписание № 12/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

« 13 » апреля 20 21 года
(дата составления предписания)

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
города Когалыма «Колокольчик»

(МАДОУ «Колокольчик»; ОГРН 1028601443485; ИНН 8608040795),

в лице заведующей МАДОУ «Колокольчик»

Яхиной Рины Камиловны.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Когалыма
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору от 16.02.2021 № 8-ПБ, статьи 6 Федерального закона РФ
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69-ФЗ),
в период с 10 часов 00 минут 17.03.2021 до 14 часов 30 минут 13.04.2021,

проведена *плановая, выездная* проверка

Государственным инспектором города Когалыма по пожарному надзору,
старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы
(по городу Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,
капитаном внутренней службы Сибуковым Тимуром Тахировичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку,

в отношении объекта защиты:

«Здание (Детский сад)», находящегося в оперативном управлении

МАДОУ «Колокольчик», на основании свидетельства о государственной регистрации права от 20.03.2015 (повторное, взамен свидетельства: 26.01.2010; 21.11.2011) серии 86-АБ № 845505, расположенного по адресу: 628486, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Мира, 20.

наименование объекта защиты (надзора) и его адрес)

совместно с:

Яхиной Риной Камиловной – заведующим МАДОУ «Колокольчик».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с ФЗ № 69-ФЗ, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
	Содержание «Здание (Детский сад)» МАДОУ «Колокольчик», по адресу: город Когалым, улица Мира, 20 (далее по тексту – объект защиты; здание).		Ф 1.1	
1.	На поэтажных сборных воздуховодах системы общеобменной вентиляции в местах присоединения их к коллектору объекта защиты, а также в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (<i>помещения складского и производственного назначения</i>), отсутствуют противопожарные нормально открытые клапаны.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 85, ст. 138 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов...»; подп. а), в) п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»	02.08.2021	
2.	Воздуховод вентиляционной системы в местах пересечения ограждений помещений «Прачечная» и «Кухня» (<i>согласно экспликация к поэтажному плану 1 этажа технического паспорта</i>) проходит через коридор без установки противопожарных нормально открытых клапанов.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 85, ст. 138 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов...»; подп. а), в) п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	02.08.2021	
3.	При срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации объекта защиты, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов...»; п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать, в течение пятнадцати дней с даты получения, возражение в письменной форме вышестоящему должностному лицу, либо в трёхмесячный срок обжаловать настоящие предписания в целом или его отдельные положения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 ФЗ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер ОНДиПР (по г. Когалыму)
 УНДиПР Главного управления МЧС России
 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
 Сибуков Тимур Тахирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)

« 13 » апрель 2021 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил (-а):

[Подпись]
 (подпись)

заведующей МКОУ „Когалымский районный центр занятости населения“
 (должность, фамилия, инициалы)

« 13 » апрель 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Копия предписания направлена: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)